

# ORGANIGRAMME METHODOLOGIQUE - ZONE DE DEPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES

## IDENTIFICATION DU RISQUE DE POLLUTION ET DU TYPE DE POLLUTION



**Risque de pollution accidentelle**

*Voiries et zones de circulation avec transport de matières polluantes*

*Aires de stockages découvertes de substances polluantes*

**Pas de risque de pollution identifié**



**REJET SANS TRAITEMENT PREALABLE**

**Risque de pollution chronique**

*Parking découvert > 50 places VL*

*Parking découvert > 5 places PL*



Equipements préconisés	Dimensionnement
Séparateur à hydrocarbures	Pluie annuelle
Bassin de confinement	30 m3 minimum

Equipements préconisés	Dimensionnement
Prétraitement adapté (dégrilleur, débourbeur, déshuileur, ...)	Pluie annuelle
Bassin de décantation	Pluie annuelle <i>Stockage minimal de 200 m3/ha imperméabilisé</i>
Séparateur particulaire	Pluie annuelle <i>Vitesse de séparation de 1 m/h</i>